

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01214/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА-ПАНЕЛЬ" (ООО "АЛЬТА-ПАНЕЛЬ"). Место нахождения: г. МОСКВА. Адрес юридического лица: 108851, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА, Г ЩЕРБИНКА, УЛ ЮЖНАЯ, Д. 2, ЭТАЖ 2, КОМ. 18. Адрес места осуществления деятельности: 142324, РОССИЯ, Московская область, г. Чехов, Крюково д., Заводская ул., 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025007517446, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5051006987. Телефон +7 (495) 713-25-36, адрес электронной почты olv@alta-profil.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА-ПАНЕЛЬ" (ООО "АЛЬТА-ПАНЕЛЬ"). Место нахождения: г. МОСКВА. Адрес юридического лица: 108851, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА, Г ЩЕРБИНКА, УЛ ЮЖНАЯ, Д. 2, ЭТАЖ 2, КОМ. 18. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025007517446, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5051006987. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142324, РОССИЯ, Московская область, г. Чехов, Крюково д., Заводская ул., 1.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели фасадные (литьевые) и комплектующие к ним из полипропилена торговой марки «Альта-Профиль», выпускаемые по ТУ 5772-001-13320628-04 «ПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ (ЛИТЬЕВЫЕ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОРГОВОЙ МАРКИ «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.29.29.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний 10700/РС выдан 30.05.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5843-АОП от 19.04.2024 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

Срок службы изделий 40 лет.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.05.2024 по 30.05.2029



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Е.К.  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))